



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/053/20/A2

No. Z/12/053/20/A2

Dostawca: AH HARDT Spółka Jawna
(Nazwa i adres) Cholerzyn 215
Supplier: 32-060 Liszki, Poland
(Name and address)

Producent: AH HARDT Spółka Jawna
(Nazwa i adres) Cholerzyn 215
Manufacturer: 32-060 Liszki, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).
Name of the product: Izolowany przewód odprowadzający.
Lightning Protection System Components (LPSC).
Insulating down-conductors.

Typ (model): Przewód odprowadzający wysokonapięciowy 35 mm² z głowicą.
Type (model): Numer katalogowy: 39100.
High voltage down conductor 35 mm² with head.
Catalog number: 39100.

Dane techniczne: Przekrój: Cross-section: 35 mm² Cu;
Technical data: Klasa: Class: H₁ - I_{imp} = 150 kA;
Izolacja przewodu wytrzymuje wysokonapięciowy udar 200 kV.
The cable insulation withstands impulse high voltage 200 kV.

Znak towarowy:
Trade Mark:

Typ programu 1a według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067
certification scheme:

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
IEC TS 62561-8:2018 z wyłączeniem p. 5.5.5.2 - próba UV without cl. 5.5.5.2 - UV-test	LA-20.072/20.044	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-12-22

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr Z/12/053/20/A1 z dnia 2021-02-17.
This certificate supersedes certificate No. Z/12/053/20/A1 dated 2021-02-17.

**Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr Z/12/053/20/A1:
Poprawiono adres firmy.**

*Changes have been made to the certificate No. Z/12/053/20/A1:
Address of manufacturer has been corrected.*

NC-A 21.344

Nr rej. S-A-20-044

Reg. No. : S-A-20-044

Rozdzielnik:

Copy to:

1. **AH HARDT Spółka Jawna**
Cholerzyn 215
32-060 Liszki, Poland
2. **NC**